

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрация д. 21, тел. 56-87-26, E-mail: iucgo.@region.tula.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

300036, г. Тула, Одоевское шоссе, д. 89

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Телефон/факс: 39-50-91

(указывается адрес места нахождения органа надзорной деятельности, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 217 / 1 / 138 .

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах за-
щиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Привокзального и Советского округов г. Тулы по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) Главного Управления МЧС России по Тульской области, подполковника вн. службы Пилипенко Руслана Сергеевича

(наименование органа ОНД)

№ 217 от " 25 " сентября 20 17 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 ч 00 мин. " 04 " октября 20 17 г. по 10 ч. 00 мин. 13 октября 2017 г. инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Тулы (по Привокзальному и Советскому округам) ГУ МЧС России по Тульской области старшим лейтенантом внутренней службы Табаковым Алексеем Викторовичем была проведена плановая выездная проверка за соблюдением требований пожарной безопасности муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования № 4». Объект защиты – школа муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр образования № 4» (МБОУ «ЦО№4»), расположенные по адресу: г. Тула, п. Мясново, ул. Рогова, д. 30.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объектов защиты и их адреса)

совместно с:

Директором МБОУ «ЦО № 4» – Степановым Евгением Юрьевичем;

Заместителем директора по безопасности МБОУ «ЦО № 4» – Кашулкиным Александром Валерьевичем;

Заведующим хозяйством МБОУ «ЦО № 4» Селивановым Александром Владимировичем;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Обеспечить наличие на объекте исполнительной документации	п. 61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	01.11.2018 г.	

	на установки и системы противопожарной защиты	(утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.); ст. 83 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
2.	В помещении хранения вычислительной техники и в музее установить хладоновый или углекислотный огнетушитель	п. 472 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)	01.11.2018 г.	
3.	Обеспечить наличие паспортов заводов - изготовителей на огнетушители, установленные в школе	п. 475 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)	01.11.2018 г.	
4.	В кабинете химии (лаборатории) под пусковой аппаратурой убрать горючие вещества и материалы	п. 42 ж), Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)	01.11.2018 г.	
5.	Перегородку, отделяющую кабинет на 3 этаже, выполнить из негорючих материалов (соответствующих степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности здания школы)	ч.2, ч. 6 ст. 87 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2018 г.	
6.	Установить ограждения с перилами на лестнице, на пути эвакуации из вестибюля (1 этажа) непосредственно наружу (на улицу - задний двор)	Строительные нормы и правила СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 6.28*.	01.11.2018 г.	
7.	Обеспечить наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты в помещении диспетчерского пункта (с приемно-контрольными приборами)	п. 64, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)	01.11.2018 г.	
8.	Провести эксплуатационное испытание пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытания	п. 24, Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.)	01.11.2018 г.	
9.	Разблокировать дверь эвакуационного выхода на пути эвакуации из коридора 3 этажа на лестницу и обеспечить открытие по направлению выхода из здания школы	Строительные нормы и правила СНиП21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.6.17.	01.11.2018 г.	
10.	Убрать крючок фиксирующий дверь в открытом положении, эвакуационного выхода на пути эвакуации из коридора 3 этажа на лестницу, а также сделать	п. 36 г), Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.); Строительные нормы и правила СНиП21-01-97* «Пожарная безопас-	01.11.2018 г.	

	уплотнение в притворах.	ность зданий и сооружений» п. 6.18*,		
11.	Разработать и зарегистрировать в установленном порядке декларацию пожарной безопасности	ст. 64 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. №123ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.11.2018 г.	
12.	Установить оборудование реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара, при формировании сигналов управления системой оповещения при срабатывании одного пожарного извещателя	п. 13.2 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.11.2018 г	
13.	Заменить кабели и провода автоматических установок противопожарной защиты не соответствующие требованиям, предъявляемым к данному виду кабелям и проводам	п. 4.5 СП «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» № 6.13130.2013; п.6 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.11.2018 г	
14.	Установить защитную конструкцию извещателей в спортзале	п. 13.3.13 СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009	01.11.2018 г	
15.	Установить точечные дымовые извещатели на расстоянии не менее 0,5 м до электросветильников	п. 13.3.6 СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования.» № 5.13130.2009	01.11.2018 г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в праве обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания не нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности: должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР г. Тулы
(по Привокзальному и Советскому округам)
Главного управления МЧС России по Тульской области
Табаков А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 13 » октября 20 17 г.



(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(а):

13.10.2017г.

(подпись, дата)

Директор МБОУ «ЦО № 4» – Степанов Е.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

Одновременно сообщается: (в территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) 56-99-99 и телефон Тульского филиала Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 79-06-13.

